

W związku z zapytaniem nr 01/Z0/2024/RB wpłynęły następujące pytania. Poniżej udzielono stosownych odpowiedzi oraz załączono do dokumentacji dodatkowe dokumenty.

PYTANIA Z DNIA 30.01.2024

1. Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi, na które powołuje się projekt? Proszę o udostępnienie.

Tak. Zostały załączone do dokumentacji w pliku „Opinie, pozwolenia, uzgodnienia i inne”

2. Czy na terenie planowanej Inwestycji znajduje się zieleń przeznaczona do wycinki?

Tak. Na terenie planowanej inwestycji znajduje się zieleń przeznaczona do wycinki. Są to nieliczne drzewka owocowe i krzewy samosiejki. W celu dokładnego zapoznania się ze stanem faktycznym zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.

3. Czy należy uwzględnić w wycenie niezbędne wyposażenie ppoż (gaśnice) oraz umeblowanie ?

Meble nie, ale gaśnice tak zgodnie z obowiązującymi standardami.

4. Proszę o przesłanie pozwolenia na budowę.

Załączono plik z pozwoleniem na budowę pt. „Pozwolenie na budowę”

5. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z gestorami sieci? Proszę o przesłanie uzgodnień / warunków przyłączenia.

Tak. Zostały załączone do dokumentacji w pliku „Opinie, pozwolenia, uzgodnienia i inne”

6. Proszę o uzupełnienie projektu instalacji elektrycznych o brakujące rysunki.

Załączono plik dotyczący instalacji elektrycznych pt. „Sieci i instalacje elektryczne”

7. Czy Zamawiający dysponuje projektem na wykonanie żelbetowej ściany oporowej? Proszę o przesłanie.

Ściana oporowa zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym ma być wykonana poprzez obetonowanie stalowej ścianki szczelnej, którą należy wykonać przed przystąpieniem do wymiany gruntu.