Lokalizacja rozdzielni RGnn
Wprowadzenie przyłączy zewnętrzych pod posadzką

Linia kablowa WLZ - YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2
w rurze osłonowej RHDPEpØ110 L=44(50)m
z bednarką FeZn 30x4 po trasie WLZ
Rura osłonowa do wprowadzenia przyłączy
operatorów zewnętrznych RHDPEpØ110 L=43m

Linia kablowa oświetlenia terenu
YAKXS 0,6/1kV 5x16mm2 w
rurze osłonowej HDPEksØ 75 L=290(315)m

p.p.p. = 1,60 mnpm

025-KD83 Trakt Św. Wojciecha

001-R/U

015D

162.2014

LEGENDA:

- ZPSO ROSA 2223033/4/T2 Cuddle II LED 48 4000k T2 wysokość słupa 10m
- ZPSO ROSA 2223033/4/LW Cuddle II LED 48 4000k LW wysokość słupa 10m
- Kabel YAKYżo 5x16mm w rurze osłonwej HDPEks Ø 75
- Projektowana rozdzielnica główna RGnn zgodnie z rysunkiem 06IE
- Projektowana rura osłonowa 2x RHDPEpØ110 na potrzeby WLZ i przyłączy mediów zewnętrznych

OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
- ① PROJEKTOWANY BUDYNEK MAGAZYNOWY
- Śm PROJEKTOWANE STANOWISKO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
- PROJ. PRZEPUSZCZALNA SZUTROWA NAWIERZCHNIA DRÓG WEWN. I PLACÓW MANEWROWYCH UMOCNIONA AŻUROWYMI PŁYTAMI BETONOWYMI
- 4,41 PROJEKTOWANE RZĘDNE NAWIERZCHNI I TERENU
- PROJEKTOWANE ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA
- PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
- PROJEKTOWANE W TERENACH ZIELONYCH NIECKI RETENCJONUJĄCE WODY OPADOWE SPŁYWAJĄCE Z POŁACI DACHOWYCH

MAPA D

Obiekt:

Identyfikator i r
Identyfikator i n
Nr sekcji: 6.219
ID : WG-II.6640
Układ współrzęd
Geodezyjny uk
Imię i nazwisko
osoby reprezentu

Imię i nazwisko
sporządził mapę

LEGENDA:
Oznacze

Służebności gr

Gdańsk, dnia:

W dniu 04.12.20
– patrz mapa
Gdańsk, dnia 04.1

6.219.26-1211128

ter.zam.- PKP

Rys. Nr 00IE | 05–2022

PLAN TRAS KABLOWYCH

skala 1:500

INST. ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDYNKU SPIŻARNI CARITAS
DZIAŁKA EWID. NR 26/6
TRAKT ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONTARZ–BAGIŃSKA
80–299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant:	Sprawdzający:
mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. inst. elektryczne	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. inst. elektryczne