

Odpowiedzi na pytania dot. Zapytania ofertowego na budowę magazynu:

- 1) czy jest konieczność wymiany gruntu, również tam gdzie projekt zakłada tereny zielone?**

Odp. Nie

- 2) czy należy przyjąć ściankę szczelną w po całym obrysie działki? czy można lokalnie (tam gdzie jest blisko granica) przyjąć tymczasowe zabezpieczenie w postaci ścianki berlinki, a w pozostałych przypadkach tak ukształtować skarpe wykopu aby można było wykonać bezpiecznie prace fundamentowe?**

Odp. Ścianka szczelna jest potrzebna na czas wymiany gruntu oraz w części zaznaczonej na PZT pozostanie obetonowana i stanowić będzie mur oporowy. Dopuszcza się również osiągnięcie zadanych parametrów metodami dobranymi przez wykonawcę i zaakceptowanymi przez projektanta.

- 3) proponujemy zamienić ławy fundamentowe i podwalinę zastępując je stopami pod słupy stalowe oraz podwaliną dotyczy to 4 pow. magazynowych wyodrębnionych wew. hali?**

Odp. Jest to dopuszczalne rozwiązanie

- 4) czy istnieje możliwość zamiany więźarów dachowych na biurowcem na konstrukcję stalową?**

Odp. Istnieje pod warunkiem przeliczenia przez uprawnionego konstruktora i przedłożenia do akceptacji projektantowi

- 5) czy jest możliwość wykonania konstrukcji stalowej wg. naszego projektu? pozwoli to zredukować masę całkowitą konstrukcji stalowej.**

Odp. tak pod warunkiem przeliczenia przez uprawnionego konstruktora i przedłożenia do akceptacji projektantowi

- 6) Konsultowałem się również z geologiem, który poinformował mnie, że nie możliwości stabilizowania pospólki do 100MPa, pospółkę można dogęścić do 80MPa. Sama stabilizacja oznacza dołożenie spoiwa hydraulicznego czyli cementu.**

Odp. Zadane parametry należy osiągnąć metodami dobranymi przez wykonawcę