

Odpowiedzi na pytania dot. Zapytania ofertowego na budowę magazynu:

**1) Czy można zamienić zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji z malowania na cynkowanie?**

Odp. Można zmienić na cynkowanie + powłoka malarska, samo cynkowanie jest niewystarczające.

**2) Jaki jest układ płyt warstwowych zewnętrznych pionowy czy poziomy, jeżeli jest pionowy czy jest możliwe zamiany na poziomy?**

Odp. Pionowy, należy zachować układ płyt zgodnie z rysunkami elewacji z pionowym kierunkiem płyt fałdowych.

**3) W jakiej technologii mają być wykonane pomieszczenia 11, 12, 13, 14 (murowanie, płyta warstwowa, inne)?**

Odp. Z płyty warstwowej pomieszczenia mroźni, natomiast pozostałe do ustalenia z Zamawiającym (trwałe oddzielenie pomieszczeń)

**4) Czy pomieszczenia 11,12 mają posiadać zadaszenia?**

Odp. Nie jest to niezbędne.

**5) Jaka temperatura ma być utrzymana w chłodni/mroźni?**

Odp. W magazynie są 2 mroźnie, a w mroźni przedział minimum -18 do + 4 stopni C

**6) W jakiej technologii ma być wykonana ściana połączenia hali z biurem pod kątem ochrony p. pożarowej?**

Odp. Płyta warstwowa, w części biurowej wykończona płytą g-k

**7) W jakiej technologii ma być wykonana ściana kończąca etap I?**

Odp. Płyta warstwowa

**8) Czy bramy mają napęd elektryczny czy ręczny?**

Odp. Elektryczny

**9) Czy drzwi ewakuacyjne muszą w bramie czy mogą być obok w ścianie?**

Odp. Projekt zakłada w bramie.